

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“

Сутјеска бр. 2, Нови Сад

датум: 22 MAR 2017

дел. бр. 1500

Предмет: Допис у вези јавне набавке мале вредности радова број 6/17-1 – Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане

На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) даје се следећи одговор на питање у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова – Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане, број 6/17-1, а које је постављено електронском поштом, од стране заинтересованог понуђача, дана: 18.03.2017. године, у 08,46 часова.

„На страни 26 конкурсне документације позиција Еб. Дојава пожара а за ставке 6.1 , 6.2 стоји демонтажа и поновна монтажа постојећих јављача пожара...Приликом обиласка локације се установило да су јављачи јонизујући (радиоактивни) па сходно томе би требало да те радове уради стручна лица која имају овлашћења (лиценцу) за те радове.....

Молим Вас да нам одговорите да ли је потребно ангажовати посебну акредитовану службу, фирму која се специјализовано бави тим врстама радова јер сама демнтажа радиоактивног јављача пожара од стране акредитоване фирме за ту врсту радова вишеструко превазилази цену која је дефинисана пројектом”.

Одговор наручиоца:

Наручилац је постављено питање примио електронском поштом у суботу 18.03.2017. године, у 08 часова и 46 минута. Наручилац је Конкурсном документацијом у тачки 13. (страна 31/103) одредио да заинтересовано лице може у писаном облику путем поште, електронске поште или факсом сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, а најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Обзиром да је постављено питање учињено у нерадни дан, сматрамо да је исто постављено првог наредног радног дана, а то је понедељак 20.03.2017. године.

На основу наведеног наручилац сматра да је постављено питање неблаговремено, обзиром да су до дана подношења понуда (24.03.2017. године) преостала 4 дана.

Наручилац, излазећи у сусрет заинтересованом понуђачу за додатним информацијама, у вези постављеног питања даје одговор:

Демонтажу и поновну монтажу јављача на исте позиције је потребно да изводи фирма акредитована за рад са јонизујућим детекторима. Цена монтаже и демонтаже је иста за све врсте јављача. Молимо потенцијалне понуђаче да имају у виду да позиција не подразумева “складиштење јонизујућих јављача” што би условило већу цену.

Наручилац остаје при објављеној Конкурсној документацији и неће је мењати.

Комисија за јавну набавку
Спортски и пословни центар Војводина
Нови Сад